

別記10-4

一般取扱所（充てん施設）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及び措置内容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当がある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件存置の有無	目視		
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動試験）		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
地 盤 面		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
ためます、排水溝、油分離装置		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
充 て ん 設 備	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
充てん口（フィルター、ストレーナーを含む）		漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
計量装置（流量計、秤量計、液面計等）		機能の適否	目視		
		漏えいの有無	目視		
		損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
備		作動、指示状況の適否	目視		
		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		

ア	ー	ス	断線の有無	目視					
			取付部のゆるみ等の有無	目視					
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定					
安	全	装	置	腐食、損傷の有無	目視				
				固定状況の適否	目視				
				機能の適否	目視及び作動確認				
配	配	管	漏えいの有無	目視					
			変形、損傷の有無	目視					
			塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定）					
			地盤面との離隔状況	目視					
管	フ	ラン	ジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知				
				損傷の有無	目視				
				バルブ開閉機能の適否	手動確認				
				フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト				
ラ	ック、	サ	ポート	変形、損傷の有無	目視				
				塗装状況及び腐食の有無	目視				
				固定状況の適否	目視				
配	管	ピ	ット	亀裂、損傷等の有無	目視				
				滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視				
ポ	ン	プ	ン	プ	(原動機等を含む)	漏えいの有無	目視		
						変形、損傷の有無	目視		
						塗装状況及び腐食の有無	目視		
						固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
						軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
						流量及び圧力の適否	目視		
						異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
ア	ー	ス	断線の有無	目視					
			取付部のゆるみ等の有無	目視					
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定					
配	電	盤、	遮	断	器	変形、損傷の有無	目視		

電 気 設 備	(スイッチを含む)、 コンセント、配線等	固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	照明機器及びその他 の電気機器	損傷の有無	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定		
	制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視		
制御盤の固定状況の適否		目視			
制御系機能の適否		作動確認又はシーケ ンス試験による			
監視設備の機能の適否		作動確認			
警報装置の機能の適否		作動確認			
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付 部のゆるみ等の確認	目視			
	避雷導線の断線及び壁体と の接触の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測 定			
標 識 、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無	目視			
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の 適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備以 外の警報設備	損傷有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					